

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург, ул. Гая, 21, тел. (3532)77-62-35, mchsorenburg@mail.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, д. 78а, тел. (3532)49-92-26, ondorb@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 380/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

«Детский сад № 197»

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

г. Оренбурга и Оренбургского района

по пожарному надзору № 380

от « 31 » августа 2020 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин.

« 08 » сентября 2020 г. по 16 ч 00 мин. « 02 » октября 2020 г.

проведена проверка:

старшим инспектором ОНД и ПР по г. Оренбургу и Оренбургскому району подполковником
внутренней службы Шкуренко Евгением Александровичем

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

МДОАУ № 197, по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Джангильдина, 18/1.

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МДОАУ № 197 Пушкиной Екатериной Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасно-
сти, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В помещениях допущено применение декоративно-отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (натяжной потолок в методическом кабинете, линолеум для покрытия пола).	ч. 7 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ	01.08.2021	
2	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.	п. 24 ППР в РФ	01.08.2021	
3	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных возду-	п. 50 ППР в РФ	01.08.2021	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	ходоводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, такие работы проводятся не реже 1 раза в год.			
4	При дверях, открывающихся из кабинетов в коридор 1 этажа, ширина горизонтального участка пути эвакуации менее 1 м. (изменено направление открывания дверей из помещений).	ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.3.3 СП 1.13130.2009, п. 36 ППР В РФ	01.08.2021	
5	Ширина дверей на путях эвакуации в свету менее 0,8 м. (эвакуационные выходы с первого этажа (фактически 0,7-0,74 м.).	ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст. 52, ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.6 СНиП 2.01.02-85*	01.08.2021	
6	Расстояние от потолка до верхней части звуковых оповещателей менее 150 мм., данное нарушение допущено по всему зданию.	ст.54 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ, п. 4.4 СП 3.13130.2009	01.08.2021	
7	Расстояние от пожарных извещателей до вентиляционных отверстий менее 1 м., данное нарушение допущено по всем этажам здания.	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009; ч.6, ч.10 ст.83 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ	01.08.2021	
8	В помещениях медицинского блока расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников составляем менее 0,5 м.	ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.08.2021	
9	Отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции в коридоре длиной более 15 м. (фактически 15,2 м.) в коридоре 1-го этажа, без естественного проветривания.	ч. 4 ст. 52, ч. 2 ст. 55, ст. 56 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ, п. 5.2* СНиП 2.04.05-91*, п. 7.2 СП 7.13130.2013, п. 6.7* СНиП 21-01-97*	01.08.2021	
10	На путях эвакуации и эвакуационных выходах (в проходах группой ячейки 2-ой младшей группы) допущено размещение (установка) мебели и других предметов, а также фиксация самозакрывающейся двери лестничной клетки на 1 этаже в открытом положении.	п. 36 ППР в РФ	01.08.2021	
11	Отсутствует АПС и СОУЭ в зданиях хозяйственных построек.	ст.ст. 54, 61, 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, прил.А п.А4 СП 5.13130.2009	01.08.2021	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
12	На дверях хозяйственных построек, расположенных на территории учреждения, не обозначены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ.	п. 20 ППР в РФ	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Старший инспектор ОНД и ПР по г. Оренбургу и
Оренбургскому району Шкуренко Е.А.*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«02» октября 2020 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Пушкина

(подпись)

«02» октября 2020 г.

Заведующий МДОАУ № 197

Пушкина Е.А.

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников федерального государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": (3532)30-89-99